

## 中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2022年1月)

填报单位: (公章)



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项 目 及数值
猎德污水处理厂	120	118.79	263	239	25	21.6	是	无
大坦沙污水处理厂	55	44.01	250	176	30	20.7	是	无
沥滘污水处理厂	75	66.89	280	281	29	19.9	是	无
西朗污水处理厂	50	28.52	270	234	22.5	23.0	是	无
大沙地污水处理厂	45	24.94	270	301	25	19.9	是	无
龙归污水处理厂	29	15.11	280	276	30	33.1	是	无
竹料污水处理厂	6	4.68	280	310	30	21.1	是	无
石井污水处理厂	30	23.84	290	261	28.5	32.3	是	无
京溪地下净水厂	10	8.44	270	266	30	27.8	是	无
石井净水厂	30	27.21	280	209	30	24.0	是	无
健康城净水厂	10	4.25	280	209	30	22.2	是	无
江高净水厂	16	8.61	280	322	30	29.6	是	无
大观净水厂	20	11.11	270	229	30	25.9	是	无